



cabo de cobre nú #50mm²

subidas em barra chata de alumínio 7/8"x1/8"

interligar subidas em estrutura metálica

captor tipo Franklin

haste de cobre 3m.

BES

BEP

DETALHE ISOMÉTRICO DO SISTEMA SPDA
IMPLANTAÇÃO GERAL

1/5 ESCALA

NATUREZA DA REVISÃO		AUTOR	DATA
Emissão Inicial		KTA	07/06/2016
		Responsável Técnico: Eng. André Consiglieri CREA: 50594899/SP	Nº: 92221220160475637 ELABORAÇÃO KTA
CLIENTE CÂMARA DE MUNICIPAL DE LIMEIRA ENDEREÇO Rua Pedro Zacaria, 70 - Jardim Itália - Limeira - SP.		ELABORAÇÃO KTA	VERIFICAÇÃO AC
PROJETO Projeto elétrico predial		REVISÃO 00	FOLHA 14/14
REFERÊNCIA Reforma e adequação das instalações elétricas		ESCALA INDICADA	ELETRICA

Este projeto e todas as informações nele contidas, incluindo, mas não se limitando a, especificações, métodos, materiais e prazos, são propriedade intelectual da empresa e não devem ser divulgados, copiados ou reproduzidos sem a autorização expressa da empresa.